



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/00028-12/2025.
Ügyintéző: Szelezsán Erika
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Békéscsabai szennyvíztisztító telep
környezetvédelmi működési engedélyének
módosítási eljárása kapcsán közlemény
eljárás megindításáról
Ügyfél: ALFÖLDVÍZ Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
KÜJ: 100560444
KTJ: 100304584

KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál, mint területi környezetvédelmi hatóságnál az **ALFÖLDVÍZ Zrt.** (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., KÜJ: 100 560 444) kérelmére indult környezetvédelmi engedély módosítási eljárásában a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

A hatósági ügy tárgya: a Békéscsaba, Kisrét 19. szám alatti ingatlanon található szennyvíztisztító telep környezetvédelmi engedélyének módosítása

A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/00028/2025.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2025. április 23.

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 105 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének és
- a kormányzati igazgatási szünet, valamint
- a négy órán át fennálló üzemszünet, illetve technikai szünet (üzemzavar) időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Szelezsán Erika
Gyula, Megyeház u. 5-7.
(66) 362-944/2015 mellék

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

Az ügy előzménye

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a BE/38/00247-39/2024. ügyiratszámú környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik a Békéscsaba, külterület 0574, 0575, 0582/6, 0584, 0570/14 hrsz. alatti ingatlanokon található szennyvíztisztító telep üzemeltetésére, valamint e tevékenység felhagyására vonatkozóan. A környezetvédelmi engedély 2028. április 14. napjáig hatályos.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2025. április 23. napján kérelmet nyújtott be a területi környezetvédelmi hatósághoz, melyben a BE/38/00247-39/2024. ügyiratszámú környezetvédelmi engedély módosítását kérte. A kérelmező kérelmében előadta az alábbiakat:

„A működési engedély Természetvédelem fejezet 1.5.4. pontjában előírásra került, hogy a tisztított szennyvizet befogadó Élővíz- csatorna szennyvízbevezetés fölötti és alatti szakaszán a minőségi elemeket éven belül 4 alkalommal a Fitoplankton, 1-1 alkalommal a Fitobenton, Makrozoobenton és Makrofita vizsgálni kell.

A békéscsabai csatornamű 35400/82-15/2015. ált. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyének (melléklet) módosítását kezdeményeztük, mely során felmentést kértünk a Fitobentosz elemek vizsgálatának elvégzése alól.

Az elsőfokú vízügyi hatóság - az elsőfokú környezetvédelmi hatóság BE/39/00334-4/2025. ügyiratszámú levele alapján - a 30403/1430-1/2025. ált. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyében (melléklet) a kérelmet jóváhagyva 2027. december 31. napjáig felmentést adott a vizsgálatok végzése alól.

Előzőek alapján az ALFÖLDVÍZ Zrt kezdeményezi a hatályos környezetvédelmi működési engedélye 1.5.4 pontjának módosítását az előírt Fitobentosz vizsgálatok elvégzése alól 2027. december 31. napjáig történő felmentés tekintetében.”

Mindezek alapján a BE/38/00247-39/2024. ügyiratszámú környezetvédelmi engedély módosítására eljárás indult a területi környezetvédelmi hatóságon.

A szennyvíztisztító telep tulajdonosa és üzemeltetője

Tulajdonos:

Neve: Magyar Állam
Tulajdonosi joggyakorló: Energiaügyi Minisztérium
Az Energiaügyi Minisztérium képviseletében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zrt. – mint a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság – gyakorolja.

Üzemeltető (vagyonkezelő):

Neve: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.
Rövid neve: ALFÖLDVÍZ Zrt.
Címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cgj. száma: Cgj. 04-10-001580
Adószáma: 13100887-2-04
KSH száma: 13100887-3600-114-04
KÜJ száma: 100 560 444

Telephely adatai

Telephely címe: 5600 Békéscsaba, Kistrét 19.
Helyrajzi száma: Békéscsaba, külterület 0574, 0575, 0582/6, 0584, 0570/14 hrsz.
Művelési ágak:

- Békéscsaba, külterület 0574 hrsz.
 - a) kivett szennyvíztisztító 6 ha 6651 m²
 - b) erdő 6124 m²
- Békéscsaba, külterület 0575 hrsz. kivett szennyvíztisztító telep 3 ha 3248 m²
- Békéscsaba, külterület 0582/6 hrsz. kivett szennyvíztisztító 7 ha 2625 m²
- Békéscsaba, külterület 0584 hrsz. kivett szennyvíztisztító 1 ha 7291 m²
- Békéscsaba, külterület 0570/14 hrsz.

- a) kivett gazdasági épület, udvar 736 m²
b) fásított terület 2319 m²

EOV_{központi}: X = 153 632 m; Y = 807 100 m
KTJ_{telephely}: 100 304 584
KTJ_{létesítmény}: 100 401 883 (szippantott szennyvíz fogadó)
KTJ_{létesítmény}: 102 575 836 (tisztított szennyvíz mintavételi hely)

A tisztított szennyvíz befogadója: Élővíz-csatorna balpart 14+140 fm szelvénye.
Bevezetés jellege: gravitációsan, zárt vezetéken.

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.)

1. számú melléklet 48. pontja alapján:

1. számú melléklet

„48. Szennyvíztisztító telep 50 000 lakosegyenérték-kapacitástól”

környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

A telepen folytatott tevékenységek TEÁOR száma

Főtevékenység: TEÁOR' 08: 3700 – Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A szennyvíztisztító telep főbb technológiai egységei:

- Mechanikai tisztítás, melyek műtárgyai az alábbiak:
 - Gépi tisztítású finomrácsok (3 db 3 mm résméretű, kapacitása: 1550 m³/h/rács, szintvezérléssel + tartalékként: 1 db kézírács, 10 mm pálcaközzel),
 - Levegőztetett hosszanti átfolyású homok- és zsírfogók (3 db vb. műtárgy, L= 15,3 m),
 - Szippantott szennyvíz-fogadó (5 mm-es gépi finomráccsal, 21 m³-es vb. átemelő medence),
- Meglévő előülepítők (2 db) felújítva, előülepített szennyvíz-átemelő,
- Osztó- és csapadékvíz-árasztó művek
- Biológiai tisztító műtárgyak (4 db C-TECH medence, V_{haszn}= 5150 m³/medence),
- Utótisztítás, melynek részei:
 - Utószűrők (4 db 40 µm szűrőszövetes forgódobos szűrő, kapacitása: 625 m³/h/berendezés),
 - UV fertőtlenítő (nyitott vb. csatornában, 13×14×2,4 m).
- Anaerob iszapkezelés gázhasznosítással melynek főbb technológia lépései:
 - Nyers és fölősiszap elvétele,
 - Iszaphomogenizáló medence a nyers és a fölős iszap összekeverésére,
 - Gépi iszap elősűrítése,
 - Anaerob mezofil rothasztás,
 - Biogáz hasznosítás biogáz/földgáz kazánban és gázmotorban,
 - Rothasztott iszap tárolása,
 - Rothasztott iszap víztelenítése,
 - Iszapvíztelenítésből származó csurgalékvíz kontrollált visszatáplálása a technológia elejére.

A szennyvíztisztító telep adatai:

- Napi szennyvízmennyiség (csatornán érkező + szippantott): 20.000 m³/d
- Mechanikai tisztítás max. hidraulikai kapacitása: 4.650 m³/h
- Biológiai tisztítás max. hidraulikai kapacitása: 2.500 m³/h
- Átlagos szennyvízmennyiség: 833 m³/h
- Szippantott szennyvíz napi mennyisége (a napi szennyvízmennyiségen belül) 330 m³/d
- Technológiai csurgalékok (belső terhelés)
 - Technológiai saját szennyvíz: max. 1.000 m³/d
 - Összes napi hidraulikai terhelés: 21.005 m³/d

- A szennyvíztisztító telep külső biológiai terhelése: 133.333 LE.
- A telepen keletkező csurgalékvíz: 6.435 LE.
- A szennyvíztisztító telep teljes mértékadó terhelhetősége: 139.768 LE.

A tevékenység hatásterülete

Az üzemeltetés során a hatásterület az egyes környezeti elemek vonatkozásában eltérő módon alakul.

A *felszíni vizek* szempontjából a közvetlen hatásterületnek lehet tekinteni a tisztított szennyvizet befogadó Élővíz-csatorna bevezetés alatti szakaszát, 200 – 200 m-es parti sávval.

Közvetett hatásterületnek az Élővíz-csatorna teljes – közvetlen hatásterületen kívül eső – szakasza, 100 – 100 m-es széles sávban tekinthető.

A *földtani közeg és a felszín alatti vizek* szempontjából közvetlen hatásterületnek a szennyvíztisztító telep területe, közvetett hatásterületnek az iszapelhelyezéssel érintett területek tekinthetők.

Az *élővilágot* tekintve a hatásterület azonosnak tekinthető a felszíni vizeknél ismertetett területekkel.

Táj és az épített környezet szempontjából közvetlen hatásterületnek a szennyvíztisztító telep területe, illetve a körülötte lévő kb. 200 m-es sáv tekinthető.

Zajvédelmi hatásterületen belül található védendő ingatlanok az alábbiak:

Békéscsaba, külterület 0567/2, 0567/3, 0567/4, 0567/8, 0567/10, 0570/4, 0570/6, 0577/2, 0577/9 hrsz.

A *levegőt* érő hatások, illetve a levegő közvetítésével terjedő hatások (szag) közvetlen hatásterülete a kibocsátó források (bűzforrások) határától számított 163 m terjed ki.

Országhatáron áttérjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Az engedélyezési eljárás során a területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 9. § (1) bekezdése alapján közmeghallgatást tart. A közmeghallgatásra – a Khvr. 9. § (11) bekezdése alapján – az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon történő közzététel útján kerül sor. Ennek érdekében a területi környezetvédelmi hatóság **a honlapján közzé teszi mindazon információkat, amelyek az érintett közmeghallgatáson** való részvétel szempontjából lényegesek.

A területi környezetvédelmi hatóság felhívja a nyilvánosság figyelmét arra, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjénél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál **2025. június 20.** napjáig írásbeli észrevételeket és kérdéseket lehet benyújtani.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőit létrehozott politikai pártok és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 10. § (8) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- módosítja a környezetvédelmi engedélyt, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
- elutasítja a kérelmet.

A területi környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a Khvr. 12-15. §-ai szerinti eljárás – országhatárokon áterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 8. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés, a 9. § rendelkezésein alapul, megfelelően a Khvr. 8. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A kérelem tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírrétételétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2025. június 20. napjáig lehet írásbeli észrevételt és kérdéseket tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál.

Gyula, időbélyegző szerint.

Dr. Takács Árpád
főispán
névében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető