



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/02444-9/2023.
Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyfél: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító Zrt.
1031 Budapest, Anikó u. 4.
KÜJ: 100737482

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.** (1031 Budapest, Anikó u. 4., KÜJ: 100737482) ügyfél képviseletében eljáró ELINOR Mérnökiroda Kft. meghatalmazott kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

A hatósági ügy tárgya: Szolnok-Békéscsaba 400 kV-os távvezeték 310. sz. oszlop – Békéscsaba P5 portál közötti szakasz, valamint a Sándorfalva-Békéscsaba 400 kV-os távvezeték 250. sz. oszlop – Békéscsaba P3 portál közötti szakasz létesítésének előzetes vizsgálati eljárása.

A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/02444/2023.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2023. augusztus 7. napja

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó (66) 362-944/2008 mellék.

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Kormányzati Portál internetes honlapján, valamint a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján is megtalálható.

A környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton FTP (*File Transfer Protocol*) használatával – mely az interneten történő állományátvitelre szolgáló szabvány – biztosítja az alábbiak szerint:

Elérési hely: <ftp://ftp.tiktvfki.hu>
Felhasználónév: kozzetatel@tiktvfki.hu
Jelszó: gyula
Ügyiratszám: 02444_2023_38

(Javasolt FTP kliens: Core FTP LE)

A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.
Rövid neve: MAVIR Zrt.
Címe: 1031 Budapest, Anikó u. 4.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/bekes>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

KÜJ száma: 100 737 482
Adószám: 12550753-2-44
Cg. szám: Cg.01-10-044470

A tervezett tevékenység célja

A MAVIR Zrt. – mint a Békéscsaba-országhatár (Nadab, RO) közötti távvezeték tulajdonosa és engedélyese – 2024. évben a második rendszer felszerelését tervezi, ezzel bővítve a határt keresztező kapacitásokat. A beruházás a jogerős, bejegyzett vezetékjog engedély alapján tervezett. A második rendszer békéscsabai alállomásba való bekötése csak a meglévő, az alállomásba csatlakozó 400 kV-os távvezetékek rendezése után lehetséges. A rendezési műveletek részei:

1. A meglévő Szolnok – Békéscsaba 400 kV-os távvezeték jelenleg a Békéscsaba alállomás P3 portáljára csatlakozik. A vezeték át kell telepíteni a P5 portálra. Ehhez új, 586,61 méter hosszú távvezetéki szakaszt kell létesíteni.
2. A meglévő Sándorfalva – Békéscsaba 400 kV-os távvezeték Békéscsaba alállomás P2 portáljára csatlakozó meglévő rendszerét a P3 portálra kell csatlakoztatni. Ehhez új, 505,5 méter hosszú távvezetéki szakaszt kell létesíteni.

A tervezett beruházás a villamosenergetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A tervezett tevékenység megnevezése

A tervezett tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 76. pontja alapján:

„76. Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) – légvezetéknel 35 kV-tól”

a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

A tervezett tevékenységek bemutatása

1.) Rendezési elem:

A tervezett Szolnok – Békéscsaba 400 kV-os, egyrendszerű távvezetéki szakasz a meglévő-megmaradó 310 sz. oszloptól indul és az 1. számú helyszínrajzon látható nyomvonalon csatlakozik a békéscsabai alállomás P5 portáljára. A csatlakozáshoz két oszlopot kell létesíteni:

- a 311 sz. oszlophelyen új OSF+3 KATICA II. típusú oszlopot és
- a 312 sz. oszlophelyen új OVSF-6 KATICA II. típusú oszlopot.

A távvezeték jelenlegi 311 sz. oszlopát áthelyezik a Sándorfalva – Békéscsaba 252 sz. oszlop helyére.

A jelenleg meglévő 310-311-P3 portál közötti 461,47 m hosszú vezetékszakaszt elbontják.

2.) Rendezési elem:

A tervezett Sándorfalva – Békéscsaba 400 kV-os távvezetéki szakasz a meglévő-megmaradó 250 sz. oszloptól indul és az 1. számú helyszínrajzon látható nyomvonalon csatlakozik a békéscsabai alállomás P3 portáljára. A csatlakozáshoz két oszlopot kell létesíteni:

- a 251 sz. oszlophelyen új (OSF-3) típusú oszlopot és
- a 252 sz. oszlophelyre a meglévő-bontandó 311 sz. oszlopot helyezik át.

A létesítendő és bontandó oszlopok EOY koordinátái és típusai:

Oszlop száma	EOV - X	EOV - Y	Típus
311	800 553.40	153 527.18	OSF+3 (90°-115°) KATICA II. 1r2vv
312	800 479.90	153 421.68	OVSF-6 (130°-170°) KATICA II. 1r2vv
251	800 139.86	153 399.76	OSF-3 (90°-115°) KATICA II. 1r1vv
252	800 348.12	153 467.95	OVSF-3 (130°-170°) KATICA II. 1r2vv

311 (bontandó)	800 337.61	153 495.20	FENYŐ-SB
----------------	------------	------------	----------

A tervezett távvezeték szakaszok és biztonsági övezete által érintett Békéscsabai külterületi ingatlanok:

1.) Rendezési elem: Békéscsaba, külterület 0741/6, 0741/5, 0741/84, 0744/1, 0810/15, 0810/17, 0810/19, 0810/20, 0810/21, 0810/5 hrsz.-ú ingatlanok,

2.) Rendezési elem: Békéscsaba, külterület 0813/21, 0813/23, 0813/24, 0812/1, 0741/97, 0741/98, 0741/95, 0741/92, 0744/3, 0810/5, 0810/21 hrsz.-ú ingatlanok.

A létesítéssel érintett ingatlanok:

Oszlop száma	Helyrajzi szám	Művelési ág	Területfelhasználási kategória
311	Békéscsaba, külterület 0810/17,19 hrsz.	szántó	Általános mezőgazdasági terület
312	Békéscsaba, külterület 0810/21 hrsz.	szántó	Általános mezőgazdasági terület
251	Békéscsaba, külterület 0741/98 hrsz.	szántó	Általános mezőgazdasági terület
252	Békéscsaba, külterület 0741/92 hrsz.	szántó	Általános mezőgazdasági terület
311 (bontandó)	Békéscsaba, külterület 0741/92 hrsz.	szántó	Általános mezőgazdasági terület

Területfoglalások:

Alapok területe összesen (m ²)	Használati korlátozással érintett terület összesen (ha)
320	6,64

A tervezett tevékenység szakaszai, technológiája

1. Tervezés

A tervezés során megtörténik a nyomvonal bejárása és környezetvédelmi-természetvédelmi szempontból lényeges területek beazonosítása, felmérése. A villamos távvezetékek létesítésének legfontosabb tervezési eleme a vonatkozó jogszabály szerint elkészített nyomvonal-kijelölési dokumentáció. A kiviteli terv részeként el kell végezni a nyomvonal geodéziai felmérését, valamint az oszlophelyek talajmechanikai vizsgálatát (7-10 m mély kutató fúrások).

2. Munkaterület megközelítés

Az egyes oszlopalapok megközelítése a Békéscsaba állomás műszaki útjain, illetve mezőgazdasági utakon keresztül lehetséges. Külön szervízút kiépítésére nem lesz szükség. A távvezeték létesítésekor az organizációs útvonalon munkagépek, tehergépkocsik, a dolgozókat szállító gépjárművek fognak közlekedni. A meglévő utakon kívül történő közlekedésnél kb. 3 m széles igénybevétel történik.

3. Bontás

A távvezeték 311. sz. oszlopát (szigetelőket, megfogásokat, alapokat, földeléseket) el kell bontani. Az oszlopalap betontömbjét egyben tervezik kiemelni, amennyiben ez nem lehetséges, akkor 2 m mélységig töréssel/aprítással kell visszabontani, és a visszamaradt alaptest egybe kiemelhető. Az építendő oszlopok alapozásánál kitermelt, megmaradt talajjal az elbontott alapgödört tervezik feltölteni. Az előzőleg külön kitermelt termőréteget a munkálatok befejeztével helyben kell elteríteni. Az elbontott oszlopot a 252. sz. oszlophelyre telepítik át. A szigetelőlánc- és a védővezető szerelvények további felhasználásáról az üzemeltető a bontás után dönt.

4. Telepítés

A távvezeték rendezése a távvezeték oszlopok (311, 312, 251, 252 sz.) felállítását és a vezetékezési elkészítését, majd a vezetékszerelést foglalja magába. Az építési munkák során főként alapozási, mélyépítési munkák tervezettek a távvezeték oszlopok alapjainak az elkészítéséhez. Az oszlopok alapjai itt 8 x 10 x 0,6 m-es vasbeton lemezalapok lesznek, melyek 2 m mélységben épülnek.

A betonlap helyén a gödör kiásása előtt a felső humuszréteget elkülönítik, majd markológéppel a szükséges mélységig kitermelik a földet. A gödör alján egy szerelő betonlemezt alakítanak ki. A betonvas szerelését

követően elhelyezik a zsalukat, majd ezeket kiöntik kész betonnal. A beton megkötése után eltávolítják a zsalukat és rétegenként tömörítve visszatemetik a gödröt.

Egy oszlopalap elkészítéséhez nagyjából 50 x 50 méter nagyságú területre lesz szükség a munkák idejére. A betonlap elkészítése és a munkagödör visszatemetése után a végleges területigénybevétel (művelésből való kivonás) oszloponként az alapgödör területével egyezik meg. Egy oszlopalap elkészítése 5-7 nap, az oszlopszerelés 28 nap (beton kötési idő) után lehetséges.

A rácsos szerkezetű oszlopokat darabokban szállítják a területre, majd az összeszerelés után autódaruval a betonlapra helyezik és rögzítik. A szereléshez szükséges helyfoglalásuk a helyszínen általában 40 x 60 = 2400 m². Az oszlop típusától függően egy oszlop összeszerelése 1-2 napot vesz igénybe.

A szigetelő szerelés közvetlenül az oszlophelynél történik. A szigetelők és egyéb szerelvények gyári csomagolásban kerülnek az oszlophelyhez. A vezető sodronyok kábeldobon érkeznek. Az egyenes szakaszokon kijelölik a feszítőközöket. Ezek elején és végén a vezetősodronyok kihúzását és szabályozását speciális vezeték húzó gépekkel végzik.

5. Üzemelés

A távvezeték üzemeltetése a nyomvonalon különösebb beavatkozásokat nem igényel. Évente üzemviteli, négyévente pedig minősítő bejárást végeznek.

A tervezett tevékenység ütemezése

A tervezés, előkészítés időszaka: 2023. II-III. negyedétől kezdődően.

A kivitelezés tervezett időszaka: 2023. 11. 03 – 2026. 03. 04.

A tervezett tevékenység hatásterülete

A tervezett tevékenység összesített hatásterületét a tervezett villamosvezetékek létesítési fázisában várható hatások határozzák meg. A madarak és emlősök esetében a zavarásból adódó hatások a kivitelezés fázisában a nyomvonal két oldalán mintegy 100-100 m-es széles területsávra terjednek ki. Ezen távolságon belül lakóépület nem található.

A létesítés, üzemelés és felhagyás során a hatásterületek lehatárolása:

Környezeti elem/rendszer	Beruházási elem	Hatásterület lehatárolás	
		létesítés/felhagyás	üzemelés
Levegőminőség	Távvezeték oszlopok	Szállópor kibocsátás, az alapozás súlypontjától mért 73 m sugarú körvonal	Nem értelmezhető
Felszíni víz	Távvezeték oszlopok	Nem értelmezhető	Nem értelmezhető
Felszín alatti víz	Távvezeték oszlopok	Nem értelmezhető	Nem értelmezhető
Földtani közeg	Távvezeték oszlopok	Alapontként kb. 20x40 m-es terület.	Alapozás területe (80 m ²)
Élővilág	Távvezeték oszlopok, vezetékek	Alapontként kb. 20x40 m-es terület.	Nyomvonal melletti biztonsági sáv (35 m)
Zaj- és rezgésvédelem	Távvezeték oszlopok	Oszlopalap körül 22 m-es körvonal	Nyomvonal melletti biztonsági sáv (35 m)
Táj (használat)	Távvezeték oszlopok, vezetékek	Építési terület (~2400 m ²)	Nyomvonal melletti biztonsági sáv (35 m)

Az üzemelés során a hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti:

Békéscsaba, külterület 0741/5, 6, 84, 86; 0744/3, 0810/15, 17, 19, 20, 21, 5; 0744/3; 0741/92, 95, 98, 97; 0812/1; 0813/23, 21 hrsz.-ú ingatlanok.

Országhatáron áttérjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekíteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének

megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz lehet észrevételt tenni.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
névében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint