



ALÁÍRTA:
DR. BÁRÁNY KATALIN EMESE
OSZTÁLYVEZETŐ
HELYETT
KOZMÁNÉ DR. CZIRLE MARIANNA
KORMÁNYTISZTVISELŐ
2026.10.08. 09:59:57

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/38/00255-42/2026.	Tárgy:	Békéscsabai szennyvíztisztító telep környezetvédelmi engedélyének módosítási eljárása kapcsán közlemény eljárás megindításáról
Ügyintéző:	Szelezsán Erika	Ügyfél:	ALFÖLDVÍZ Zrt.
Telefon:	(66) 362-944		5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
		KÜJ:	100560444
		KTJ:	100304584

KÖZLEMÉNY

I.

A területi környezetvédelmi hatóságnál az **ALFÖLDVÍZ Zrt.** (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., KÜJ: 100 560 444) kérelmére indult környezetvédelmi engedély módosítási eljárásában a területi környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

A hatósági ügy tárgya: a Békéscsaba, Kistrét 19. szám alatti ingatlanon található szennyvíztisztító telep környezetvédelmi engedélyének módosítása

A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/00255/2026.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2026. április 28.

Az ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 105 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének és
- a kormányzati igazgatási szünet, valamint
- a négy órán át fennálló üzemszünet, illetve technikai szünet (üzemzavar) időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Szelezsán Erika

Gyula, Megyeház u. 5-7.

(66) 362-944/2015 mellék

A közlemény a Békés Megyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható.

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2026. október 9. – 2026. november 23.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Megyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Megyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

Az ügy előzménye

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a BE/38/00247-39/2024. ügyiratszámú környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik a Békéscsaba, külterület 0574, 0575, 0582/6, 0584, 0570/14 hrsz. alatti ingatlanokon található szennyvíztisztító telep üzemeltetésére, valamint e tevékenység felhagyására vonatkozóan. A környezetvédelmi engedély 2028. április 14. napjáig hatályos.

A környezetvédelmi engedély BE/38/00028-18/2025. ügyiratszámú határozattal módosításra került.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2026. április 28. napján kérelmet nyújtott be a területi környezetvédelmi hatósághoz, melyben a – BE/38/00028-18/2025. ügyiratszámú határozattal módosított – BE/38/00247-39/2024. ügyiratszámú környezetvédelmi engedély módosítását kérte. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. kérelmében előadta, hogy az általa üzemeltetett szennyvíztisztító telepekről a sűrített iszap beszállítása tervezett a békéscsabai szennyvíztisztító telep biogáz üzemébe hasznosítás céljából.

A szennyvíztisztító telep tulajdonosa és üzemeltetője

Tulajdonos:

Neve: Magyar Állam
Tulajdonosi joggyakorló: Energiaügyi Minisztérium
Az Energiaügyi Minisztérium képviselőjében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zrt. – mint a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság – gyakorolja.

Üzemeltető (vagyonkezelő):

Neve: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.
Rövid neve: ALFÖLDVÍZ Zrt.
Címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cgj. száma: Cg. 04-10-001580
Adószáma: 13100887-2-04
KSH száma: 13100887-3600-114-04
KÜJ száma: 100 560 444

Telephely adatai

Telephely címe: 5600 Békéscsaba, Kistrét 19.
Helyrajzi száma: Békéscsaba, külterület 0574, 0575, 0582/6, 0584, 0570/14 hrsz.
Művelési ágak:

- Békéscsaba, külterület 0574 hrsz.
 - a) kivett szennyvíztisztító 6 ha 6651 m²
 - b) erdő 6124 m²
- Békéscsaba, külterület 0575 hrsz. kivett szennyvíztisztító telep 3 ha 3248 m²
- Békéscsaba, külterület 0582/6 hrsz. kivett szennyvíztisztító 7 ha 2625 m²
- Békéscsaba, külterület 0584 hrsz. kivett szennyvíztisztító 1 ha 7291 m²
- Békéscsaba, külterület 0570/14 hrsz.
 - a) kivett gazdasági épület, udvar 736 m²
 - b) fásított terület 2319 m²

EOV_{központi}: X = 153 632 m; Y = 807 100 m
KTJ_{telephely}: 100 304 584
KTJ_{létesítmény}: 100 401 883 (szippantott szennyvíz fogadó)
KTJ_{létesítmény}: 102 575 836 (tisztított szennyvíz mintavételi hely)

A tisztított szennyvíz befogadója: Élővíz-csatorna balpart 14+140 fm szelvénye.
Bevezetés jellege: gravitációsan, zárt vezetéken.

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. számú melléklet 48. pontja alapján:

1. számú melléklet

„48. Szennyvíztisztító telep 50 000 lakosegyenérték-kapacitástól”

környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

A telepen folytatott tevékenységek TEÁOR száma

Főtevékenység: TEÁOR '08: 3700 – Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A szennyvíztisztító telep főbb technológiai egységei:

- Mechanikai tisztítás, melyek műtárgyai az alábbiak:
 - Gépi tisztítású finomrácsok (3 db 3 mm résméretű, kapacitása: 1550 m³/h/rács, szintvezérléssel + tartalékként: 1 db kézírács, 10 mm pálcaközzel),
 - Levegőztetett hosszanti átfolyású homok- és zsírfogók (3 db vb. műtárgy, L= 15,3 m),
 - Szippantott szennyvíz-fogadó (5 mm-es gépi finomráccsal, 21 m³-es vb. átemelő medence),
- Meglévő előüleptítők (2 db) felújítva, előüleptített szennyvíz-átemelő,
- Osztó- és csapadékvíz-árapasztó művek
- Biológiai tisztító műtárgyak (4 db C-TECH medence, V_{haszn}= 5150 m³/medence),
- Utótisztítás, melynek részei:
 - Utószűrők (4 db 40 µm szűrőszövetes forgódobos szűrő, kapacitása: 625 m³/h/berendezés),
 - UV fertőtlenítő (nyitott vb. csatornában, 13×14×2,4 m).
- Anaerob iszapkezelés gázhasznosítással melynek főbb technológia lépései:
 - Nyers és fölősiszap elvétele,
 - Iszaphomogenizáló medence a nyers és a fölős iszap összekeverésére,
 - Gépi iszap elősűrítése,
 - Anaerob mezofil rothasztás,
 - Biogáz hasznosítás biogáz/földgáz kazánban és gázmotorban,
 - Rothasztott iszap tárolása,
 - Rothasztott iszap víztelenítése,
 - Iszapvíztelenítésből származó csurgalékvíz kontrollált visszatáplálása a technológia elejére.

A szennyvíztisztító telep adatai:

- | | |
|---|--|
| • Napi szennyvízmennyiség (csatornán érkező + szippantott): | 20.000 m ³ /d |
| • Mechanikai tisztítás max. hidraulikai kapacitása: | 4.650 m ³ /h |
| • Biológiai tisztítás max. hidraulikai kapacitása: | 2.500 m ³ /h |
| • Átlagos szennyvízmennyiség: | 833 m ³ /h |
| • Szippantott szennyvíz napi mennyisége (a napi szennyvízmennyiségen belül) | 330 m ³ /d |
| • Technológiai csurgalékok (belső terhelés) <ul style="list-style-type: none">◦ Technológiai saját szennyvíz:◦ Összes napi hidraulikai terhelés: | max. 1.000 m ³ /d
21.005 m ³ /d |
| • A szennyvíztisztító telep külső biológiai terhelése: | 133.333 LE. |
| • A telepen keletkező csurgalékvíz: | 6.435 LE. |
| • A szennyvíztisztító telep teljes mértékadó terhelhetősége: | 139.768 LE. |

A tevékenység hatásterülete

Az üzemeltetés során a hatásterület az egyes környezeti elemek vonatkozásában eltérő módon alakul.

A *felszíni vizek* szempontjából a közvetlen hatásterületnek lehet tekinteni a tisztított szennyvizeket befogadó Élővíz-csatorna bevezetés alatti szakaszát, 200 – 200 m-es parti sávval.

Közvetett hatásterületnek az Élővíz-csatorna teljes – közvetlen hatásterületen kívül eső – szakasza, 100 – 100 m-es széles sávban tekinthető.

A *földtani közeg és a felszín alatti vizek* szempontjából közvetlen hatásterületnek a szennyvíztisztító telep területe, közvetett hatásterületnek az iszapelhelyezéssel érintett területek tekinthetők.

Az *élővilág*ot tekintve a hatásterület azonosnak tekinthető a felszíni vizeknél ismertetett területekkel.

Táj és az épített környezet szempontjából közvetlen hatásterületnek a szennyvíztisztító telep területe, illetve a körülötte lévő kb. 200 m-es sáv tekinthető.

Zajvédelmi hatásterületen belül található védendő ingatlanok az alábbiak:

Békéscsaba, külterület 0567/2, 0567/3, 0567/4, 0567/8, 0567/10, 0570/4, 0570/6, 0577/2, 0577/9 hrsz.

A *levegőt érő* hatások, illetve a levegő közvetítésével terjedő hatások (szag) közvetlen hatásterülete az alábbi ingatlanokat érinti:

Békéscsaba, külterület 0570/2, 0570/12-13, 0570/15-19, 0576, 0577/24-25, 0573, 0582/6 hrsz.

A szennyvíztisztító telepen tervezett sűrített iszap rothasztásának intenzifikálási tevékenység szagvédelmi szempontú hatásterülete lakott területet nem érint.

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

II.

Értesítés közmeghallgatásról

Az engedélyezési eljárás során – a Khvr. 9. § (1) bekezdése alapján – a területi környezetvédelmi hatóság

2026. november 23. napján 10:00 órai kezdettel

lakossági közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: **Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály tárgyaló termében (5700 Gyula, Megyeház utca 5-7.).**

Az engedélyezési dokumentáció ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek: 8³⁰-12 óra, szerda: 8³⁰-12 óra és 13-16 óra között) megtekinthető a területi környezetvédelmi hatóságon, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. A dokumentációra vonatkozó észrevételeket, a közmeghallgatás időpontjáig a területi környezetvédelmi hatósághoz vagy az Jegyzőhöz lehet benyújtani.

A Khvr. 10. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.

Amennyiben a közmeghallgatás időpontjáig, észrevételek, kérdések érkeznek, úgy a Khvr. 10. § (5a) bekezdés a) és b) pontjai alapján a területi környezetvédelmi hatóság határozatának indokolása fogja tartalmazni az érintett nyilvánosság eljárásban való részvételének ismertetését, valamint az érintett nyilvánosság észrevételeinek összefoglalását és értékelését.

III.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 10. § (8) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- módosítja a környezetvédelmi engedélyt, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
- elutasítja a kérelmet.

A területi környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a Khvr. 12-15. §-ai szerinti eljárás – országhatárokon áttérjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 8. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés, a 9. § rendelkezéseire alapul, megfigyelve a Khvr. 8. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A kérelem tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírrétételétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2026. november 23. napjáig lehet írásbeli észrevételt és kérdéseket tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál.

Gyula, időbélyegző szerint.

A kormány megbízott helyett eljáró

Dr. Rákóczi Attila

főigazgató

nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese

osztályvezető